



Protokol o odběru č. 864/2024 - vzorek vody č. 1097

Předmět odběru: pitná voda

Legislativa: Kontrola jakosti pitné vody ve vodovodu dle vyhl.č.252/2004 Sb. a zákona č.258/2000 Sb.
Zjištění dodržení limitních hodnot mikrobiologických ukazatelů stanovených orgánem
ochrany veřejného zdraví (OOVZ)

Způsob odběru: Odběr vzorku proveden dle SOP č.2.3.4
(ČSN EN ISO 5667-1,3,14,16, ČSN ISO 5667-5, ČSN ISO 5667-11-článek 4.2.1., ČSN EN
ISO 19458)

Odběr proveden dle smlouvy (objednávky) : smlouva č. 5/2013/I

Identifikace odběrového místa: Olešnice v Orl. horách č.p.120, základní škola, kuchyň, dřez

Odběr provedl: Schneiderová Jana

Osoba přítomná odběru: p. Jungová

Datum odběru: 18.6.2024

Odběr zahájen: 9:35 hod.

Odběr ukončen: 9:40 hod.

Do laboratoře dodáno: 18.6.2024 11:00 hod.

Způsob odběru: prostý odběr vzorku vody do 2 l

Způsob úpravy: dezinfekce - chlorací

Poznámky:

Terénní zkoušky:

Teplota vody (°C): 12,4	Pach: ---
Teplota vzduchu (°C): 21,7	Chut': ---
Volný chlor (mg/l): 0,05	Vzhled (barva): bezbarvý
Chlordioxid (mg/l): ---	Vzhled (zákal): čirý
Teploměr: č. 13/K-E	Počasí: jasno

Poznámka: "!" označuje položky změněné oproti původní verzi protokolu o odběru

Protokol zpracoval:


Schneiderová Jana
manažer vzorkování vod



V Říkově dne : 18.6.2024